



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1009 "10" ноя 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от заблокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1824)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1010 "10" июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от блокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1826)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1011 "10" июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от заблокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1827)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1062 "10" июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от блокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1828)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1013 " 10 " июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от блокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1829)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 10/4 "10" июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от заблокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1830)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1015 "10" июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от блокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1831)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Объединенные канализационно-
водопроводные очистные сооружения
курортной группы городов
(АО «ОКОС»)**

238590 Калининградская область, Зеленоградский район
п/о Пионерский п. Заостровье
Телефоны: 8 (401-50) 4-63-22
Факс: 8 (401-55) 2-25-27
E-mail: okosz@mail.ru
ИНН 3917023886 КПП 391801001

Халено А.В.

Исх № 1016 "10" июня 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и подключение хозяйственно-бытовой и ливневой канализации
от блокированного жилого дома,
по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, пос. Малиновка
(кадастровый номер земельного участка: 39:05:010602:1832)

1. Состав сточных вод должен соответствовать нормативным требованиям согласно утвержденного «Порядка приёма загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Зеленоградского района».
2. Сброс дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещается.
3. Точку подключения ливневой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть ливневой канализации.
4. Точку подключения хозяйственно-бытовой канализации определить проектом в проектируемую квартальную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
5. Проект согласовать с АО «ОКОС».
6. В течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям водоотведения.
7. После окончания строительства представить в АО «ОКОС» исполнительную схему инженерных коммуникаций.
8. После окончания работ по врезке канализации заключить Договор с АО «ОКОС» на оплату услуг по водоотведению.
9. Срок действия технических условий — 3 года.

Информация о тарифе за подключение объекта к сетям:

Согласно «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. №83) для подключения объекта к сетям необходимо заключить договор на подключение к сетям.

Тариф: В соответствии с действующим на момент подключения Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Генеральный директор

С.А. Хлопин

Исп. Козырева Е.С. Тел 8-401-55-225-27