

## Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградский водсервис»

Согласовано  
Глава администрации  
МО «Зеленоградский  
Городской округ»  
Кошевой С.А.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

Объект строительства:

п. Малиновка

КН 39-05-010602 -1830  
Жилой дом блокированной застройки  
(секция)

**Халепо Алёна Витальевна**

#### По водопроводу

1. Спроектировать и проложить на глубину 1.5 м наружную систему водоснабжения к жилому дому (секции).
2. Осуществить прокладку водопровода от водопровода диаметром 160мм по ул. Морская пос. Малиновка трубопроводом ПЭ диаметром 160мм.
3. На линии установить пожарный гидрант. Запроектировать утепление фундаментной части секций от промерзания ввода. Точка подключения ввода в магистраль является границей эксплуатационной ответственности между застройщиком и ресурсоснабжающей организацией.
4. На месте ввода каждую блок-секцию, в доступном месте установить водомерный узел Ду 15мм сертифицированный на РФ.
5. После производства работ заключить договора на водоснабжение с предоставлением технической документации.
6. Гарантированный напор воды составляет 0,1 Мпа.

#### По канализации

1. Спроектировать и проложить наружную систему канализации к жилому дому (секции).
2. Врезку производить в существующий канализационный коллектор с установкой локальной КНС. Точку врезки согласовать с собственником сетей ОАО ОКОС.

Объем сброса сточных вод дополнительно согласовать с ОАО «ОКОС».

3. Спроектировать на месте врезки ревизионный колодец.

### По ливневой канализации

1. Спроектировать ливневую систему к жилому дому (секции).
2. Сброс ливневых стоков организовать через локальные очистные сооружения в р.Медвежья. Получить технические условия на сброс ливневых вод в ФГУ «Управление Калининградмелиоводхоз».

**В местах врезки в городские инженерные сети произвести восстановление дорожного покрытия.**

### Другие требования

До начала строительства рабочий проект согласовать с предприятием ООО «Зеленоградский водсервис» в 2 экземплярах, один из которых остается на предприятии.

1. В соответствии с п.20 «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ» (с изм. от 3.08.2003г) предоставить:

2.1 Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

2.2 Топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями;

2.3 Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

2.4 Сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

3. **Технические условия являются неотъемлемой частью договора на подключение, действительны после заключения договора на технологическое присоединение (подключение) к центральным сетям водоснабжения и водоотведения).**

**По окончании работ предоставить в ООО «Зеленоградский водсервис» исполнительную съемку построенных инженерных коммуникаций.**

**Срок действия технических условий 2 года.**

Примечание: Данные технические условия выданы на проектирование и не являются разрешением на подключение к городскому водопроводу и канализации. Последнее выдается после согласования проекта водоснабжения и водоотведения.

Директор ООО «Зелводсервис»

Согласно решению  
техсовета  
Гл. инженер



Митренюк М.Л..

Капустин А.В.

Дата выдачи: 29.05.2020 г.